



יום ראשון 21 אפריל 2019

תעודת בדיקה מס': 68219

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

מזמין הבדיקה : דור אלון טכנולוגיות מפרץ חיפה
גז בע"מ
הזמנה מס' : 68219 / 1
זיהוי הפריט הנבדק : מדגם מסומן: גפ"מ אוטומטיבי
סימוכין : הזמנה מ-17/04/2019
תאריך קבלת הפריט : 18/04/2019 מס' מדגם / מיכל: גפ"מ אוטומטיבי
המדגם נבחר על ידי : הלקוח
תאריך ביצוע הבדיקה : 18/04/2019 - 21/04/2019
הערות : המדגם נבחר ע"י המזמין
נושא הבדיקה: : כמפורט להלן

תוצאות הבדיקה

(תעודה זו מתייחסת למדגם שנבדק בלבד. אין להפיץ תעודה זו אלא במלואה)

דרישות לפי:

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
מרקפטנים-כאתיל מרקפטן	IP 272	51	מ"ג/קג'	20	80
הרכב הגפ"מ	IP 405		% mass		
ethane		0.2			
propane		38.7			
propene		0.5			
isobutane		17.2			
N-butane		42.3			
butenes		0.6			
isopentane		0.4			
N-pentane		<0.1			
1-3 butadiene		<0.1			
Methane		<0.1			
לחץ אדים ב-40 מ.צ	ת"י ANNEX C 5202	774	kPa		1500

ראיסה ויינר
אחראית מעבדה

עמוד 1 מתוך 2

המעבדה מוסמכת לפי-ISO/IEC 17025. הבדיקות המסומנות ב-(*), הן "ללא הסמכת הרשות" והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השמוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.



יום ראשון 21 אפריל 2019

תעודת בדיקה מס': **68219**

דרישות לפי:

ת"י 5202

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
לחץ אדים ב-0 מ.צ	ת"י ANNEX C 5202	193	kPa	150	
* מימן גפרי	ASTM D 2420	אין			לא יהיה
מס' אוקטן מנוע מחושב	ת"י ANNEX B 5202	93.1		89.0	
תכולת 1,3 בוטדיאן	GC	<0.1	% mass		0.5
הערות דגימה: התוצאות הנ"ל מתאימות לנדרש בת"י 5202 ---סוף תעודה---					

ראיסה ויינר
אחראית מעבדה

עמוד 2 מתוך 2

המעבדה מוסמכת לפי-ISO/IEC 17025. ללא הסמכת הרשות " והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הבדיקות המסומנות ב-(*), הן "ללא הסמכת הרשות" , כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.