



יום חמישי 06 אוגוסט 2020

תעודת בדיקה מס': 72926

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

מזמין הבדיקה : דור אלון טכנולוגיות מפרץ חיפה
גז בע"מ

הזמנה מס' : 72926 / 1

זיהוי הפריט הנבדק : מדגם מסומן: גפ"מ אוטומטיבי

סימוכין : הזמנה מ-05/08/2020

תאריך קבלת הפריט : 05/08/2020 מס' מדגם / מיכל: גפ"מ אוטומטיבי

המדגם נבחר על ידי : הלקוח

תאריך ביצוע הבדיקה : 06/08/2020 - 06/08/2020

הערות : המדגם נבחר ע"י המזמין

נושא הבדיקה: : כמפורט להלן

תוצאות הבדיקה

(תעודה זו מתייחסת למדגם שנבדק בלבד. אין להפיץ תעודה זו אלא במלואה)

דרישות לפי:

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
מרקפסנים-כאתיל מרקפסן	IP 272	71	מ"ג/קג'	20	80
הרכב הגפ"מ	IP 405		% mass		
ethane		0.4			
propane		39.0			
propene		0.8			
isobutane		15.1			
N-butane		43.0			
butenes		1.2			
isopentane		0.4			
N-pentane		<0.1			
1-3 butadiene		<0.1			
Methane		<0.1			
לחץ אדים ב-40 מ.צ	ת"י 5202 C ANNEX	843	kPa		1500

רועי אמסלם
ראש צוות מעבדה

עמוד 1 מתור 2

המעבדה מוסמכת לפי-ISO/IEC 17025. הבדיקות המסומנות ב-(*) הן "ללא הסמכת הרשות" והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השמוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.



יום חמישי 06 אוגוסט 2020

תעודת בדיקה מס': 72926

דרישות לפי:

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
לחץ אדים ב-0 מ.צ.	ת"י 5202 ANNEX C	232	kPa	150	
* מימן גפרי	ASTM D 2420	אין			לא יהיה
מס' אוקטן מנוע מחושב	ת"י 5202 ANNEX B	92.7		89.0	
תכולת 1,3 בוטידיאן	GC	<0.1	% mass		0.5
הערות דגימה: התוצאות הנ"ל מתאימות לנדרש בת"י 5202.					
---סוף תעודה---					

רועי אמסלם
ראש צוות מעבדה

עמוד 2 מתוך 2

המעבדה מוסמכת לפי-17025 ISO/IEC. הבדיקות המסומנות ב-(*) הן "ללא הסמכת הרשות" והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השמוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.