



יום רביעי 29 ספטמבר 2021

**תעודת בדיקה מס': 77751**

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

תד 10606	מזמין הבדיקה : דור אלון טכנולוגיות מפרץ חיפה גז בע"מ
	הזמנה מס' : 77751 / 1
	זיהוי הפריט הנבדק : מדגם מסומן: גפ"מ אוטומטיבי
	סימוכין : הזמנה מ-29/09/2021
	תאריך קבלת הפריט : 29/09/2021
גפ"מ אוטומטיבי	המדגם נבחר על ידי : הלקוח
	תאריך ביצוע הבדיקה : 29/09/2021 - 29/09/2021
	הערות : המדגם נבחר ע"י המזמין
	נושא הבדיקה: : כמפורט להלן

**תוצאות הבדיקה**

(תעודה זו מתייחסת למדגם שנבדק בלבד. אין להפיץ תעודה זו אלא במלואה)

**דרישות לפי:**

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
מרקפטינים-כאתיל מרקפטן	IP 272	20	מ"ג/קג'	20	80
הרכב הגפ"מ	IP 405		% mass		
ethane		0.1			
propane		33.6			
propene		1.1			
isobutane		17.1			
N-butane		46.4			
butenes		1.2			
isopentane		0.4			
N-pentane		0.1			
1-3 butadiene		<0.1			
Methane		<0.1			
לחץ אדים ב-40 מ.צ.	ת"י ANNEX C 5202	712	kPa		1500

אריאלה כפיר  
מנהלת מעבדה

עמוד 1 מתוך 2

רועי אמסלם  
ראש צוות מעבדה

המעבדה מוסמכת לפי ISO/IEC 17025. הבדיקות המסומנות ב-(\*) הן "ללא הסמכת הרשות" והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השמוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.




יום רביעי 29 ספטמבר 2021

**תעודת בדיקה מס': 77751**


דרישות לפי:

ת"י 5202

מקס'	מינ'	יחידות מידה	תוצאה לבדיקה	תיאור שיטת בדיקה	שם שיטת בדיקה
	150	kPa	167	ת"י ANNEX C 5202	לחץ אדים ב-0 מ.צ.
לא יהיה			אין	ASTM D 2420	* מימן גפרי
	89.0		92.6	ת"י ANNEX B 5202	מס' אוקטן מנוע מחושב
0.5		% mass	<0.1	GC	תכולת 1,3 בוטדיאן
10		% mass	2.4	GC	תכולת אוליפינים
התוצאות הנ"ל מתאימות לנדרש בת"י 5202					הערות דגימה:
---סוף תעודה---					

  
אריאלה בן-דב  
מנהלת מעבדה

עמוד 2 מתוך 2

  
רוני אמסלם  
ראש צוות מעבדה

המעבדה מוסמכת לפי-ISO/IEC 17025. ללא הסמכת הרשות " והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הבדיקות המסומנות ב-(\*) הן "ללא הסמכת הרשות" כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.